

12. Испытание устройств защитного отключения (УЗО);
13. Проверка полярности;
14. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до и выше 200 А.

Всего заявленных при регистрации видов работ: **14 (четырнадцать).**

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний, акта готовности электротехнической лаборатории № 31-187-2018 от 20 декабря 2018 года.

Срок действия Свидетельства установлен до 20 декабря 2021 года.

Начальник Новосибирского
отдела по надзору за энергосетями
и энергоустановками потребителей
и энергоснабжением

М.П.



А. А. Малюгин